

A SITUAÇÃO, COLÉGIO POR COLÉGIO

O 'Diário' ouviu a direção de 35 escolas de Santa Maria. Ficaram fora do levantamento cinco colégios que estão sediados em prédios que não são de responsabilidades da Secretaria Estadual de Educação (caso dos três que funcionam no Presídio Regional, no Case e na Brigada Militar) e outros dois indígenas, recentemente abertos. O caminho para o alvará passa por ter todos os itens básicos e o PPCI aprovado:

| ESCOLA | ITENS BÁSICOS DE SEGURANÇA | PPCI | ALVARÁ |
|-------------------------|----------------------------|--|--------|
| Almiro Beltrame | Tem todos | Encaminhado aos bombeiros. A escola teve de adequar a indicação de saídas e capacitar funcionários para casos de emergências. Aguarda nova vistoria dos bombeiros | Não |
| Antônio Xavier da Rocha | Tem todos | Encaminhado aos bombeiros. Até o fechamento desta edição, a direção não havia retornado ao pedido de informações sobre a situação do PPCI | Não |
| Arroio Grande | Tem todos | Não tem. Conforme a direção, a escola precisa de reforma na rede elétrica desde 2012, mas a direção não tem dinheiro para pagar a obra | Não |
| Augusto Ruschi | Tem todos | Encaminhado aos bombeiros. Até o fechamento desta edição, a direção não havia retornado ao pedido de informações sobre a situação do PPCI | Não |
| Boca do Monte | Tem todos | Encaminhado aos bombeiros. Aguarda a última vistoria | Não |
| Celina de Moraes | Tem todos | Tem | Tem |
| Cícero Barreto | Tem todos | Encaminhado aos bombeiros. A escola teve de adequar a sinalização e colocar mais extintores de incêndio. Aguarda novas vistoria dos bombeiros | Não |
| Cilon Rosa | Tem todos | Tem | Tem |
| Coronel Pilar | Tem todos | Encaminhado aos bombeiros junto com os documentos básicos. Ainda é preciso abrir nova saída de emergência no segundo andar e colocar escadas ao lado de fora | Não |
| Dom Antônio Reis | Faltam os itens B, C e E | Não tem. Escola não consegue encontrar uma empresa para fazer o plano e não tem projeto para central de gás | Não |
| Edna May Cardoso | Tem todos | Encaminhado aos bombeiros. Na quinta, a escola recebeu laudo dos bombeiros solicitando a colocação de placas de sinalização e delimitação de extintores. A direção irá fazer as adequações e pedir nova vistoria | Não |
| Edson Figueiredo | Tem todos | Tem | Tem |
| Érico Veríssimo | Tem todos | Tem | Tem |
| Gomes Carneiro | Tem todos | Encaminhado aos bombeiros. Na sexta, a escola recebeu o ok do PPCI e, agora, pedirá a vistoria para obter o alvará | Não |
| Humberto Castelo Branco | Tem todos | Tem | Tem |
| Irmão José Otão | Tem todos | Encaminhado aos bombeiros. Escola aguarda última vistoria | Não |
| João Belém | Tem todos | Encaminhado aos bombeiros. Escola aguarda última vistoria | Não |
| João Link Sobrinho | Falta o item A | Encaminhado aos bombeiros. Direção fará recarga de extintores e aguarda vistoria. Um prédio está interditado | Não |
| Luiz Guilherme Veppo | Tem todos | Tem | Tem |
| Margarida Lopes | Falta o item E | Não tem. Escola já contratou empresa para realizar o plano e aguarda a chegada do documento dos bombeiros, mas ainda falta o laudo da central de gás | Não |
| Manoel Ribas | Tem todos | Encaminhado aos bombeiros. Direção aguarda última vistoria | Não |
| Marechal Rondon | Falta o item B | Encaminhado aos bombeiros. A escola aguarda verba do Plano de Necessidade de Obras (PNO) para fazer as adequações (conserto de rachaduras, instalação de corrimãos para cadeirantes e melhorias na sinalização das saídas) | Não |
| Maria Rocha | Tem todos | Não tem. A escola tem dois prédios: o antigo necessita adequações (renovar as luzes de emergência, corrimãos nas escadarias, portas antipânico no auditório) e, o novo, de 2006, que ainda não tem PPCI. A direção irá contratar engenheiros para elaborar plano | Não |
| Marieta D'Ambrósio | Tem todos | Tem | Tem |
| Naura Teixeira Pinheiro | Tem todos | Tem | Tem |
| Olavo Bilac | Tem todos | Encaminhado aos bombeiros. A direção não deu explicações sobre a situação do PPCI | Não |
| Padre Caetano | Falta o item C | Encaminhado aos bombeiros. Direção afirma que adequou a iluminação de emergência e aguarda nova vistoria dos bombeiros | Não |
| Padre Rômulo Zanchi | Falta o item B | Encaminhado aos bombeiros. Direção diz que já arrumou as sinalizações de saídas e aguarda vistoria | Não |
| Paulo Devanier Lauda | Tem todos | Encaminhado aos bombeiros. Um novo portão foi colocado após pedido dos bombeiros, que ainda farão nova vistoria | Não |
| Paulo Freire | Faltam os itens B e D | Não tem. Até março, direção garante que irá contratar empresa para fazer o plano | Não |
| Princesa Isabel | Tem todos | Tem | Tem |
| Reinaldo Coser | Falta o item B | Encaminhado aos bombeiros. <i>Diário</i> não conseguiu contato com a escola | Não |
| Santa Marta | Tem todos | Tem | Tem |
| Tancredo Neves | Tem todos | Tem | Tem |
| Walter Jobim | Tem todos | Tem | Tem |

Itens básicos de segurança

A) Extintores de incêndio
B) Sinalização de saídas

C) Iluminação de emergência
D) Saída de emergência

E) Central de gás